





**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Marzo 2017

H₂S - Massimo giornaliero delle medie mobili calcolate su 24 ore



H₂S - Numero di ore con concentrazione in aria > 7 µg/m³



Nel mese di Marzo 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato. La stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Santa Fiora è risultata non funzionante dal 8/3 al 29/3 a causa di un malfunzionamento.

Nel mese in corso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, a Piancastagnaio, nei giorni 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 27 e 30/3, in parte riconducibili alla manutenzione programmata dell'AMIS della Centrale Piancastagnaio 3.

Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso (giorni: 12, 14, 15 e 16/3), a Bagnore (giorni 12 e 13/3) e in località Merigar (giorni 14, 28, 29 e 30/3), a causa del blocco AMIS del Gruppo 2 di Bagnore 4.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).