

Siti analizzati				Induzione magnetica (22/03/2011 - 31/12/2011)				Valore normativo di riferimento mediana su 24 ore
sito	località	comune	campata sostegni n.	minima	media	massima	max mediana su 24 ore	
A	San Carlo Terme	Massa	60 e 61	0.00 μ T	2.53 μ T	10.67 μ T	7.24 μ T	10 μ T**
B	Marzocchino	Seravezza	73 e 74	0.00 μ T	1.35 μ T	5.70 μ T	3.87 μ T	
C	Maggiano	Lucca	113 e 114	0.00 μ T	1.82 μ T	7.68 μ T	5.21 μ T	
D	San Pietro	Lucca	117 e 118	0.00 μ T	1.58 μ T	6.69 μ T	4.54 μ T	
E	La Gabella	Calci	150 e 151	0.00 μ T	1.13 μ T	4.95 μ T	3.38 μ T	