

Protocollo . vedi segnatura informatica cl.FI.01.15.03/1.46

Alla Provincia di
Firenze

Oggetto: Esame della documentazione inviata da Todini Costruzioni Generali spa in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo allo scarico in acque superficiali in loc. Poggolino, rilasciato dalla Provincia di Firenze con A.D. 995 del 12/03/2014.-

Anche se ad oggi non risulta pervenuta richiesta di parere da parte della Provincia di Firenze, Tecnici di questo Settore hanno esaminato la documentazione inviata da Todini Costruzioni Generali in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo allo scarico in acque superficiali in loc. Poggolino, rilasciato dalla Provincia di Firenze con A.D. 995 del 12/03/2014.

La documentazione, pervenuta in formato cartaceo con nota SUAP prot.5159 del 11/04/2014 (ns. prot. 26318 del 16/04/2014), è così costituita:

- nota di trasmissione ditta Todini prot. AC/RC 53/2014 del 26/03/2014;
- relazione tecnica degli impianti di depurazione delle acque, con allegate planimetria generale e profilo idraulico dell'impianto (COGEDE srl, datate anno 2004) e schema a blocchi gestione acque galleria di base;
- planimetria "area di pertinenza Autostrade per l'Italia spa";
- planimetria "generale regimentazione".

Le prescrizioni particolari contenute nell'atto autorizzativo citato sono così riassunte:

5.1 trasmissione entro 30 giorni dalla notifica dell'atto finale SUAP relazione tecnica e schemi grafici dell'assetto delle opere di trattamento reflui, che saranno formalmente assunti come nuovi ed aggiornati riferimenti rispetto a quanto allegato nell'autorizzazione A.D. 88/2008;

5.2 trasmissione entro 30 giorni dalla notifica dell'atto finale SUAP di uno schema degli interventi da attuare/attuati per separare dal punto di vista idraulico i flussi scaturenti dal cantiere da quelli scaturenti delle aree di competenza Autostrade spa, e qualora da effettuare, indicare i tempi di realizzazione;

5.3 trasmissione entro 30 giorni dalla notifica dell'atto finale SUAP uno schema degli interventi da attuare/attuati per separare dal punto di vista idraulico i flussi scaturenti dal cantiere vero e proprio da quelli delle aree ove non sono attuate lavorazioni, e qualora da effettuare, indicare i tempi di realizzazione

Esame della documentazione

Prescrizione 5.1

Tale prescrizione si ritiene adempiuta con l'invio della documentazione sopra citata.

Prescrizione 5.2

Nella planimetria "area di pertinenza Autostrade per l'Italia spa" sono individuabili le modalità di regimazione delle acque superficiali ricadenti nell'area.

Si osserva che né nella sopra citata planimetria né in quella "generale regimentazione", appaiono graficamente rappresentati dispositivi/opere atte ad impedire che il flusso delle acque meteoriche dilavanti contaminate l'Area 3 del cantiere Todini spa vada a confluire, secondo la pendenza naturale del versante, nell'area di competenza Autostrade spa.

Tale situazione, impedirebbe di fatto il convogliamento al depuratore di parte delle AMD ricadenti nell'area 3, secondo quanto disposto nella prescrizione dell'atto autorizzativo.

Di fatto, dall'esame della documentazione presentata non è possibile valutare se la ditta ha ottemperato a quanto disposto in questa specifica prescrizione.

Prescrizione 5.3

Tale prescrizione si ritiene ottemperata con l'invio della planimetria "generale regimentazione", fatta eccezione per quanto esposto al punto precedente.

Conclusioni e richiesta provvedimenti.

Si ritiene non esaustiva la documentazione inviata da Todini in ottemperanza alla prescrizione 5.2 dell'atto autorizzativo; pertanto si ritiene che la Provincia debba richiedere alla ditta un urgente chiarimento relativamente alle opere messe in atto al fine di separare dal punto di vista idraulico i flussi scaturenti dal cantiere da quelli scaturenti delle aree di competenza Autostrade spa, e qualora da effettuare, indicare i tempi di realizzazione, come già previsto nella prescrizione 5.2 dell'atto autorizzativo.

Borgo San Lorenzo, 03/07/2014

Il Responsabile del Settore
Dott.^{ssa} Stefania Tozzetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."